





Jelmagyarázat

- Hőfali gőzvezeték (CuC)
 - Hőfali folyadék vezeték (CuC)
 - Csurgókvíz vezeték (PE)
- ① YORK MCC 35 Típ. minipilót minnyezeti beltéri berendezés 8,6 kW hőteljesítménnyel, 1270m³/h légszállítással, (1548x658x205mm)
 - ② YORK MOC 35 Típ. minipilót kültéri berendezés 8,7 kW hőteljesítménnyel, (850x285x900mm)
 - ③ Csurgókvíz vezeték U csöves bözörrel
 - ④ YORK MHC 18P Típ. minipilót fali beltéri berendezés 5 kW hőteljesítménnyel, 670m³/h légszállítással, (1018x160x310mm)
 - ⑤ YORK MMC 36 Típ. minipilót kültéri berendezés 10,4 kW hőteljesítménnyel (DUAL), (1060x345x900mm)

Megjegyzés

- A hőfali vezetékeket 8mm vtg. ARMAFLEX csőhöz hőszigeteléssel kell ellátni.
- A csővezetékeket a külföldi berendezések irányába 2%-os lejtéssel kell szerelni.
- A csővezetékeket REHAU Signo FBK 65/130 Típ. alakpártyán csatornában kell szerelni.

